

Projekteerija

**E-Inseneribüroo**

reg. nr. EP10307567-0001 Tulika 31, 10615 Tallinn

tel. +372 699 6961

E-mail: info@e-ins.ee

Joonis

Piirdekonstruktsioonide tüübid**Katuslagi, vent. ruum**

Objekt

Lasteaed 'Vikerkaar'**Lihula mnt.13, Haapsalu**

Projekteeris:

IEi

Mööd:

1:10

sõlm/lõige


KL2

Kuupäev:

09.09.2011

Fail:

536ekep01



- | | | |
|-----|-------|--|
| 1. | | KATUSEKATE, TEHASLISE VIIMISTLUSEGA PROFIILPLEKK |
| 2. | 25mm | HÕRE LAUDROOV, 25x100mm, s-300mm, räästast 1m tihe laudis |
| 3. | 25mm | TUULUTUSVAHE, vaheliist 25x40mm sarika kohal |
| 4. | | ALUSKATE, nt. Rankka või analoog |
| 5. | 150mm | KATUSESARIKAD 50x150mm, samm vast. tööprojektile |
| 5a. | 30mm | TUULETÕKKEPLAAT, sarikate vahel nt. ISOVER RKL-30 või analoogne |
| 5b. | 70mm | SOOJUSTUS, MINERAALVILL, sarikate vahel, nt. ISOVER KL 32-70 |
| 6. | 50mm | PUITROOVID 50x50mm, s-400mm/
/ SOOJUSTUS, MINERAALVILL, nt. ISOVER KL 32-50 või analoogne |
| 7. | | AURUTÕKE, PVC-KILE, vuugid ülekatttega ja teibitud |
| 8. | 13mm | KIPSPLAAT, tulepüsiv nt. Gyproc GKF või analoogne |
| 10. | | PINNAVIIMISTLUS, vastavalt arh. osale |

- TULEPÜSIVUSKLASS- >EI60
- SOOJAJUHTIVUS- U= 0,26 W/m2xK